

Согласовано

Заместитель главы администрации –
начальник департамента городского
хозяйства администрации г. Евпатория РК

_____ С.Н. Серобаба

«_____» _____ 2018 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Первый заместитель директора –
Главный инженер
филиала ГУП РК

«Крымтеплокоммунэнерго» в г. Евпатория

_____ Е.Ф. Великоданов

«_____» _____ 2018 г.

Температурный график 115-70 °С,
при $t_{нар.} = -11,8^{\circ}\text{C}$
без горячего водоснабжения
Отопительный период 2017 – 2018 г.
для филиала ГУП РК «КТКЭ» в г. Евпатория
котельная по Курортная, 1, пгт. Новоозёрное.

$t^{\circ}\text{C}$ наружного воздуха	$t^{\circ}\text{C}$ в подающем трубопроводе	$t^{\circ}\text{C}$, в подающем трубопроводе, после элеватора	$t^{\circ}\text{C}$ в обратном трубопроводе
8	57	50	42
7	60	52	43
6	63	55	45
5	66	57	47
4	69	60	48
3	72	62	50
2	75	65	51
1	78	67	53
0	81	69	54
-1	84	72	56
-2	87	74	57
-3	90	76	58
-4	93	78	60
-5	96	80	61
-6	99	83	63
-7	102	85	64
-8	104	87	65
-9	107	89	66
-10	110	91	68
-11	113	93	69
-11,8	115	95	70

Начальник службы наладки

А.В. Ткаченко